



Městys Louňovice pod Blaníkem

J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

„VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V LOUŇOVICÍCH POD BLANÍKEM“

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

V Louňovicích pod Blaníkem dne 18.6.2018

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

Vážení,

dne 15.6.2018 nám byl v rámci výše uvedeného výběrového řízení doručen níže uvedený dotaz, resp. informace. Zasíláme Vám je tímto v původním znění včetně odpovědi zadavatele.

Dotaz č. 1

Dobrý den,
Vodopropustné lité PUR/EPDM povrchy se instalují buďto na drenážní asfalt (5cm hrubozrnný + 4cm jemnozrnný), anebo na speciální vodopropustnou ET podložku tl. 35 mm (směs kameniva, PUR pojiva a černého SBR granulátu) pokládanou finišerem (stejným finišerem se pak pokládá i samotný sportovní PUR/EPDM povrch). Cena této podložky je cca 450,- Kč/m² bez DPH. Jiné řešení prakticky neexistuje.

Naše firma používá místo standardního EPDM granulátu špičkový TPV granulát dovážený z Anglie: <http://www.spzlin.cz/cz/novinky/-25-tpv-vulkanizovany-termoplast-podstatne-kvalitnejsi-nahrada-epdm-granulatu.html>

V přílohách posílám vzorové řezy, existuje množství variant. Stejně tak existuje množství tartanových povrchů. U víceúčelových hřišť se standardně používá jednovrstvý vodopropustný povrch tl. 10-13 mm (typ CONIPUR EPDM nebo TPV).

Děkuji a budeme se těšit na spolupráci

IČ 00 232 173

Tel.: +420 317 852 658

oulounovice@seznam.cz

Bankovní spojení 4928-121/0100

Obec je členem mikroregionu
Blaník – svazek obcí





Městys Louňovice pod Blaníkem

J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

Odpověď č. 1

V návaznosti na tuto informaci zadavatel sděluje, že ve výkazu výměr, který je přílohou č. 3 výzvy k podání nabídek byla v oddělení „5 Komunikace“ opomenuta položka „pokládka speciální vodopropustné ET podložky tl. 35 mm“ v množství 876 m², která se pokládá mezi podklad ze šterkodrtě a finální polyuretanový povrch.

Žádáme tímto uchazeče o doplnění této položky do předkládaných oceněných výkazů výměr.

Děkujeme a jsme s pozdravem

MĚSTYS LOUŇOVICE P. BLANÍKEM
J. Žižky 16
257 06 Louňovice p. Blaníkem
IČ: 00232173 Tel./Fax: 317 852 658

Ing. Růžena Kučerová
starostka